

Zkouška č: 145414

Obec: **Kunice**  
Místo odběru: **VDJ Bartošky**

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	NMH	MH	DH	Vyh.
Teplota	st_C	10,5	SOP 45					
Chlor volný	mg/l	0,05	SOP 31				8-12	+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35			0,3		+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35			0		+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		0			+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36		0			+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 36				40	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18				200	+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17			20		+
pH		7,4	SOP 1			5		+
Konduktivita	mS/m	29,6	SOP 11			6,5-9,5		+
Absorbance		0,024	SOP 29			125		+
ZNK 8,3	mmol/l	0,04	SOP 3					+
KNK 4,5	mmol/l	1,15	SOP 2					+
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	1,1	SOP 4					+
Vápník	mg/l	32,1	SOP 5				2-3,5	-
Hořčík	mg/l	7,3	SOP 5			30	40-80	-
Chloridy	mg/l	22,0	SOP 13			10	20-30	-
Pach		PRIJAT	SOP 42			100		+
CHSK - Mn	mg/l	1,58	SOP 43			PRIJAT		+
Hliník	mg/l	0,022	SOP 9			3		+
Železo	mg/l	<0,02	SOP 7			0,2		+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40			0,2		+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16			0,05		+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		0,5	0,5		+
Dusičnany	mg/l	20,2	SOP 38					+
Sírany	mg/l	49,0	SOP 12			50		+
						250		+

NMH) Nejvyšší mezná hodnota

MN) Mezná hodnota

DH) Doporučená hodnota

Vyh) +vyhovuje vyhlášce,  
- nevyhovuje vyhlášce

N) Stanovení není akreditováno

\*\*\*) Zkouška byla provedena v Laboratoři odpadních vod - Čistírna odpadních vod, 284 01 Kutná Hora – Karlov

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd. 252/2004 Sb. v platném znění.

U vzorků neodebíraných vzorkovací skupinou laboratoře (dle SOP C.11.1.1, SOP C.11.1.2, SOP C.11.1.3, SOP C.11.1.4) neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale jen za provedené analýzy.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.



Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru